Raadsmededeling openbaar

Nummer	:	97-2026
Datum	:	24 september 2026
B&W datum	:	
Beh. Ambtenaar	:	Jolanda van Eldik
Portefeuillehouder	:	mr. A.B. Stapelkamp
Onderwerp	:	Gevolgen brand Complexie in Dinxperlo

Aanleiding:

In de avond van maandag 21 september 2026 is brand uitgebroken op het terrein van Complexie aan de Helmkamp in Dinxperlo. Bij de brandbestrijding is in de eerste fase ongeveer 50 minuten water uit het Blauwe Meer gebruikt. Het gaat naar schatting om 150 m³. Later is de brand met ander water bestreden, waaronder water van drinkwaterkwaliteit en grondwater uit een geboorde put.

Van het Blauwe Meer is bekend dat het PFAS bevat. De brand had daarmee ook gevolgen voor het rioleringssysteem in Dinxperlo. Het Waterschap heeft de doorgang naar de rioolwaterzuivering (RWZI) rond middernacht afgesloten nadat bekend was geworden dat water uit het Blauwe Meer bij de brandbestrijding was gebruikt.

Volgens het Waterschap is in de ochtend van 22 september de toevoer vanuit het vrijvervalriool in Dinxperlo door hen dichtgezet. Dat betekent dat er vanaf dat moment geen afvalwater vanuit Dinxperlo richting de RWZI gaat en het rioolstelsel volloopt. Vervolgens is de RWZI weer opgestart door het Waterschap waardoor het water vanuit de andere kernen (De Heurne, Suderwick en Breedenbroek) weer werd aangenomen en gezuiverd.

De RWZI kan geen PFAS verwijderen. Het Waterschap gaf aan dat zij daarom geen verontreinigd afvalwater kunnen accepteren. Dit betekent dat het rioolstelsel leeggehaald en gesaneerd moest worden.

Intern crisisteam en eerste maatregelen
Op 22 september is binnen de gemeente een intern crisisteam gestart. Vanuit dit team is op verschillende momenten contact gezocht met het Waterschap, de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en andere betrokken partijen, vooral om duidelijkheid te krijgen over de situatie en daarmee mogelijke oplossingen.

Doel van het crisisteam was om de afvoer van het rioolwater veilig te stellen en te voorkomen dat mogelijk verontreinigd water verder in het watersysteem terecht zou komen.

Aanvankelijk was het idee om het water in het deel van het vuilwaterstelsel dat was afgesloten, tijdelijk over te hevelen naar het hemelwaterstelsel. Het ging op dat moment om een hoeveelheid van mogelijk ongeveer 1.000 m³.
Door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) werd uitgegaan van de veronderstelling dat de mogelijke verontreiniging alleen in het vuilwater zat. Zij gaven op dit voornemen een negatief advies voor gebruik van het hemelwaterstelsel.

Bij een eerste navraag meldde de VNOG dat het water uit het Blauwe Meer was opgepompt maar niet daadwerkelijk was gebruikt (waardoor het afvalwater niet vervuild zou zijn met PFAS). Later is dit

gecorrigeerd: gedurende ongeveer 50 minuten is voor het waterscherm ter bescherming van het tankstation wel water uit het Blauwe Meer gebruikt, naar schatting 150 m³.

Ontwikkelingen in het rioleringssysteem
Op 22 september rond 20.00 uur besloot het crisisteam te starten met het leegpompen van het riool. Hiervoor zijn twee loonwerkbedrijven ingezet met samen drie wagens. Een tijdelijke opslag werd gevonden in de vorm van een leegstaande mestsilo, waarvan het al de bedoeling is deze te slopen.

Na een hele nacht doorrijden was in de ochtend van 23 september het riool voor zo'n 80% leeg. Tegelijkertijd had de beschikbare mestsilo had nog ongeveer 200 m³ capaciteit. Gedacht werd aan opties voor extra opslagcapaciteit. Uiteindelijk bleek om 10.00 uur 's ochtends dat het nèt pastte, en was er geen tweede opslag nodig.

Rond het middaguur op 23 september gaf het Waterschap, na controle van het rioolstelsel, groen licht en werd de aansluiting tussen Dinxperlo en de RWZI weer geopend. Daarmee kon de normale afvoer van afvalwater worden hervat.

Het hemelwaterstelsel, waar het vervuilde water in beginsel is opgevangen, wordt doorgespoten en gereinigd. Het reinigingswater wordt afgevoerd naar een gecertificeerde verwerker.

Onderzoek naar de kwaliteit van het water
Op 22 september zijn door het Waterschap monsters genomen van het afvalwater. De eerste onderzoeksresultaten worden begin volgende week verwacht. Deze resultaten moeten duidelijk maken hoeveel PFAS in het rioolwater aanwezig is.

Omdat op het terrein van Complexie verschillende afvalstoffen aanwezig waren, laat de gemeente daarnaast door een gecertificeerd bureau onderzoeken of er andere verontreinigende stoffen of andere PFAS in het opgeslagen water aanwezig zijn.

De resultaten van beide onderzoeken bepalen hoe het opgeslagen water verantwoord kan worden afgevoerd en/of verwerkt.

Wat betekent dit voor inwoners?
De genomen maatregelen hebben niet geleid tot een onderbreking van het gebruik van het riool door inwoners. Sinds 23 september kan het afvalwater weer op de normale manier worden afgevoerd. De tijdelijke opslag van rioolwater en de verdere verwerking daarvan hebben geen gevolgen voor de mogelijkheid om het riool in woningen en bedrijven te gebruiken.

Toedracht van de brand
Brandstichting is niet uit te sluiten. Politie doet uitgebreid strafrechtelijk onderzoek onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Met u zijn wij benieuwd naar de resultaten.

Vervolg
Het crisisteam is afgeschaald. Komende periode staan de volgende zaken centraal, die in een projectstructuur verder worden opgepakt:

- de resultaten van de onderzoeken naar PFAS in het opgeslagen water;
- aanvullend onderzoek naar mogelijke andere verontreinigende stoffen;
- het verantwoord verwerken of afvoeren van het tijdelijk opgeslagen water;
- het in beeld brengen van gemaakte en nog te maken kosten;
- het in beeld brengen van de gevolgen van de brand en het bluswater voor het terrein van Complexie;
- het beoordelen van de gevolgen voor het lopende handhavingstraject bij Complexie.

Kosten
De kosten van het tijdelijk opslaan, onderzoeken en eventueel verwerken van het water zijn op dit moment nog niet bekend.

De gemeenteraad wordt geïnformeerd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is die van belang is voor de verdere afhandeling.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

- *N.v.t.*